

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 230028RECO13-A-CER

Emitido a / Issued to:

Propietario de la licencia / License holder:

AISWEI Technology Co., Ltd.

Room 905B, 757 Mengzi Road, Huangpu District, 200023 Shanghai, China

Marca / Trademark:



Dirección de Fábrica / Factory location:

AISWEI New Energy Technology (Yangzhong) Co., Ltd.

No.588 Gangxing Road, Yangzhong, Zhenjiang, China

Se certifica que el producto / It is certified that the product:

Tipo de aparato / Type of product: **Inversor fotovoltaico conectado a red / Grid-connected PV Inverter**

Modelos / Models:

ASW45K-LT-G3

ASW50K-LT-G3

ASW60K-LT-G3

Datos técnicos /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated Power

45000 W

50000 W

60000 W

Tensión nominal / Rated Voltage

230/400 V_{ac}

Frecuencia nominal / Rated Frequency

50 Hz

Versión Firmware / Firmware version

Master Firmware version: V610-03030-01

Slave Firmware version: V610-60015-00

Safety Firmware version: V610-11021-02

Número de fases / Number of phases

**Trifásico / Three Phase
(3/N/PE)**

Transformador de aislamiento / Isolation transformer

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

Teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación / Taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO / IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera: 08 de marzo de 2024. / This certificate is first issued on 08th March 2024.

Este certificado es válido hasta: 08 de marzo 2029. / This certificate is valid until the 08th March 2029.

Madrid, 08 de marzo de 2024.

Daniel Arranz Muñiz
Certification Manager

